

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660012 г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391)270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

### Предписания № 912/1/1-4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №317 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору В.В. Новашовым от «27» июня 2016 года, № 912, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 14 ”	июля	20 16	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 19 ”	июля	20 16	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 26 ”	июля	20 16	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 28 ”	июля	20 16	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1

проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Устиновым Александром Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений МБДОУ №317 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 «Б»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ №317 Васецкой Евгенией Валерьевной; зам. заведующего по УВР Залипаевой Ириной Альбертовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
912/1/1	Руководитель не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	В соответствии с пунктом 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.	01.11.2016

	(автоматической установки пожарной сигнализации), пожарные извещатели ИП212 в кабинете заведующего находится в нерабочем состоянии (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 18.07.2016 №223-3-2-2016)	«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки»	
912/1/2	Руководителем не организовано содержание наружной пожарной лестницы установленной в центральной части здания МБДОУ №317 (с балкона второго этажа над входом в учреждение) в исправном состоянии (конструкции балок лестницы не закреплены к стене здания)	В соответствии с пунктом 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)  Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.11.2016
912/1/3	На двери эвакуационного выхода с тамбура группы «Гномики» непосредственно наружу (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 12567 помещение №1 ком.19) установлены запоры, не обеспечивающие их свободное открывание изнутри без ключа.	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	01.11.2016
912/1/4	На двери эвакуационного выхода с тамбура группы «Весёлые львята» непосредственно наружу (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 12567 помещение №1 ком.25) установлены запоры, не обеспечивающие их свободное открывание изнутри без ключа.	В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	01.11.2016

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Красноярск  
по пожарному надзору  
Устинов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 28 » 07 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

Васецкая Е.В.  
(подпись)

« 28 » 07 20 16 г.

зав. Васецкая Е.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19