

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 27 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 1711
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 Б

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01.10.2021 №1711 (учетный номер выездной проверки 24210061000201171345)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Горностаевой Ириной Владимировной, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

2) Зверьковым Степаном Павловичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей", ИНН 2464050020 (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 Б)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 20 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 27 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня/4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

в следующие сроки:

с « 20 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по « 20 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту осуществления МАДОУ № 317 деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос контролируемого лица (представителя)

в следующие сроки:

с « 27 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 27 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту осуществления МАДОУ № 317 деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 74 Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса контролируемого лица (представителя) от 27.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- утвержденная приказом (распоряжением) программа проведения вводного противопожарного инструктажа;

- программа первичного противопожарного инструктажа;

- утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей;

- копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;

- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность от 03.08.2021 № 65;

- инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (для здания детского сада и складского здания);

- инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;

- разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность;

- акты проверок работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты;

- результаты расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения;

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;

- рабочая документация (проект П/08-317-АУС ООО «Универ»);

- договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации от 30.12.2020 №ТО-1061/21;

- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации;

- договор на техническое обслуживание системы мониторинга «Стрелец-Мониторинг» от 30.12.2020 ТО-1088/21;

- эксплуатационные паспорта на огнетушители;

- документация по применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и зальных помещений;

- протокол испытания пожарной лестницы от 23.11.2016;

- протоколы испытаний наружных открытых лестниц (из групповых помещений) от 14.10.2021 № 1126, № 1127, № 1128, № 1129;

- акт проверки наружного противопожарного водопровода от 03.06.2021;

- акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 28.09.2021 № 1097;

- учредительные документы;

- правоустанавливающие документы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (проект шифр П/08-317-АУС, разработанный ООО «Универ»), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»: Раздел 4 Извещатели пожарные: п. 4.2.4.3 Средний срок службы ИП должен быть не менее 10 лет. Раздел 5 Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики: п. 5.2.4.3 Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет. Раздел 6 Оповещатели пожарные: п. 6.2.4.1 Средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет. Раздел 7 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные: п. 7.9.4 Средний срок службы - не менее 10 лет.</p>

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 27.10.2021 № 1711/3;
- 2) приложение к акту проверки от 27.10.2021 № 1711;
- 4) протокол осмотра от 20.10.2021;
- 5) протокол опроса контролируемого лица (представителя) от 27.10.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Горностаева И.В.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Горностаева Ирина Владимировна, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору, тел. 234-05-45, эл. адрес: ais@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) « 27 » октября 2021 г. « 15 » часов « 00 » минут

Заведующий МАДОУ № 317 Васецкая Е.В.

(должность, фамилия, инициалы
представителя контролируемого лица)

Васецкая

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МАДОУ №317) зарегистрировано в налоговом органе 22.09.2003. Согласно устава, учредителем МАДОУ №317 является администрация города Красноярска. В учреждении имеется коллективный договор, в который внесены вопросы пожарной безопасности. Руководством МАДОУ №317 представлена декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована ОНД по г. Красноярску от 25.10.2012 № 04401-373-ТО-4889. Также представлена проектная документация на здание детского сада (типовой проект №214-2-57 «Универсальные детские ясли-сад на 160 мест», утвержденного Госгражданстроем на стадии технического проекта приказом № 189 от 31.08.1973г.), на здание хозяйственного блока на объект «Универсальные детские ясли-сад на 160 мест по ул. Лесопильщиков г. Красноярске» (шифр 5281-80 Красноярскгражданпроект), на пристройку бассейна к детскому саду № 317 (проект №284-4-48 «Баня сухого жара/встроенная).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 26.03.2013г. серия 24 ЕК 855670 здание закреплено за МАДОУ №317 на праве оперативного управления. МАДОУ №317 работает по пятидневной неделе. Списочный состав детей 164, сотрудников – 44 человека.

Здание МАДОУ двухэтажное, 2-ой степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1 (здания детских дошкольных образовательных учреждений), 1987 года постройки, общей площадью 1415,2м². Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля плоская рубероидная по битумной мастике. Имеются подвальные помещения для коммуникации, вход со стороны улицы, имеет изолированный вход. В подвальных помещениях на обводной линии счетчика холодной воды запорное устройство оборудовано электроприводом с пуском от кнопки, установленной от устройств (систем) противопожарной автоматики. Освещение электрическое, отопление центральное водяное, вентиляция естественная, в помещениях кухни и прачечной приточно-вытяжная. Представлен акт по очистке вентиляционных фильтров от 30.09.2021.

В здании детского сада располагается шесть групп, две на первом этаже и четыре на втором этаже. На втором этаже здания располагаются групповые ячейки, музыкальный зал (имеющие по два рассредоточенных эвакуационных выхода). На первом этаже располагаются групповые ячейки, кабинеты администрации детского сада, пищеблок, комплекс прачечной (установлена сертифицированная противопожарная дверь, определена категория по взрывопожарной опасности В2), электрощитовая (установлена сертифицированная противопожарная дверь, определена категория по взрывопожарной опасности В4), оздоровительный блок - медицинский кабинет, физкультурный зал, имеющий два эвакуационных выхода, один из которых выходит непосредственно.

С первого этажа детского сада имеется одиннадцать эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Эвакуационные выходы обозначены знаками пожарной безопасности. Эвакуация людей со второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам, ведущим на первый этаж из правого и левого крыла здания и непосредственно наружу. С каждой групповой ячейки имеются по два эвакуационных выхода, один - на лестничную клетку, второй - на лестницу третьего типа. Представлены протоколы

испытаний наружных открытых лестниц (из групповых помещений) от 14.10.202 № 1126, № 1127, № 1128, № 1129.

Для отделки стен общих коридоров первого и второго этажа используются материалы класса пожарной опасности КМ1 (предоставлены сертификаты соответствия), потолок подвесной на металлическом каркасе (амстронг). В спальнях помещений групп установлен натяжной потолок (предоставлен сертификат соответствия – полотно из полиэстеровой ткани класса пожарной опасности КМ1). Стены групповых покрыты краской на водной основе, полы покрыты линолеумом (предоставлены сертификаты соответствия КМ2), ступени лестничных маршей покрыты краской (предоставлен сертификат соответствия – краска для пола акриловая класса пожарной опасности КМ1).

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте защиты имеется исполнительная документация на данные системы (Шифр П/08-317-АУС). Имеется контракт на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации от 30.12.2020 ТО-1161/21. Представлен контракт на техническое обслуживание «Стрелец-Мониторинг» от 30.12.2020 ТО-1088/21. Журнал технического обслуживания АПС и СОУЭ представлен, имеются ежемесячные записи. ООО «ЭлСиб» представлены ежеквартальные акты (последние акты от 14.09.2021).

Помещения МАДОУ укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Огнетушители имеют порядковые номера, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведется. Места размещения огнетушителей обозначены знаками пожарной безопасности.

В здании детского сада для дежурного персонала имеется ручной электрический фонарь и средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара проверено на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности и занесено в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В здании имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (ПК-8). Краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Рукава перекатаны и присоединены к кранам и стволам, размещены в металлических шкафах. Предоставлен протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода от 28.09.2021г. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на территории детского сада - проверка проведена 03.06.2021г. На здании учреждения обозначен указатель направления движения к пожарному гидранту со светоотражающей поверхностью и с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. На здании (с балкона второго этажа на кровлю здания) установлена пожарная лестница (испытание проведено 23.11.2016г.)

В общих коридорах размещены планы эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении.

В соответствии с приказом назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. Заведующим и лицами, ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана. С работниками проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажа. В учреждении разработана и согласована специальная программа для воспитателей, а также для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану в МАДОУ № 317 с которыми пройдено обучение без отрыва от производства (протоколы обучения представлены).

Обслуживающий персонал групп обеспечен электрическими фонарями в количестве 4 штук.

В учреждении проводятся практические тренировки по отработке планов эвакуации. В ходе проведения проверки установлено, что знания работников по соблюдению мер пожарной безопасности и применению первичных средств пожаротушения удовлетворительные.

На территории МАДОУ №317 расположено здание склада (хозяйственный корпус). Здание склада одноэтажное, 2-ой степени огнестойкости, 1987 года постройки. Стены кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, с чердачным и подвальными помещениями. В здании размещаются складские помещения для хранения материальных ценностей. Для данных помещений определена категория по взрывопожарной опасности В2. Здание склада обеспечено огнетушителями согласно норм. Помещения склада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям детского сада свободны для проезда пожарной техники. Прилегающая к зданию территория очищена от мусора. Территория имеет металлическое ограждение по всему периметру, в ночное время освещена. На территорию предусмотрен один въезд через ворота, которые обеспечивают открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки при организации круглосуточного дежурства персонала.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору



Горностаева И.В.